

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।  
(আইসিটি সেল)  
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.০৭.০২৮.১৮.১৩

তারিখ: ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
২২ মে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: কোটেশন প্রদানের অনুরোধ বিজ্ঞপ্তি নং ০৪/২০১৮-২০১৯।

ক্র নং	বিষয়	বিস্তারিত বিবরণ
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২	কোটেশন আহবানকারী প্রতিষ্ঠান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
৩	কোটেশনের ধরণ	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন (RFQ)
৪	বরাদ্দের উৎস	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০৭০৩০১১০০৭২৯ বিভাগীয় প্রশাসনের ৪১১২৩০৩ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি উপক্ষেপে প্রাপ্ত বরাদ্দ (স্মারক নং ০৫.০০.০০০০.১১৫.২০.০০৬.১৬.৩৭৪, তারিখ: ১২ নভেম্বর ২০১৮)
৫	কোটেশন আহবানের তারিখ	২২ মে ২০১৯
৬	কোটেশন গ্রহণ/দাখিলের তারিখ	২৯ মে ২০১৯ সময়: সকাল ০৯-১২টা পর্যন্ত।
৭	কোটেশন খোলার তারিখ ও সময়	২৯ মে ২০১৯, সময়: বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
৮	কোটেশন গ্রহণের স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, আইসিটি সেল
৯	কোটেশন দাতার যোগ্যতা	প্রকৃত ডিলার/বিপননকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (সীল মোহরকৃত কোটেশনের সাথে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর, ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি এবং আর্থিক স্বচ্ছতার সমর্থনে ব্যাংকের সনদ আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে)
১০	কোটেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর জন্য অনলাইন ইউপিএস ক্রয়। সংযুক্ত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আইএসও/বিএসটিআই মাননম্পন্ন মালামাল গ্রহণযোগ্য হবে।
১১	কার্য সম্পাদন/ সরবরাহ ও সংস্থাপনের মেয়াদ	কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়-যা পরিস্থিতি বিবেচনায় ০৩ দিন থেকে ০৭ দিন। নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে মালামাল সরবরাহ ও সংস্থাপন করতে হবে।
সংগ্রহকারী সত্তার বিবরণী		
১২	সংগ্রহকারী সত্তার নাম	জনাব মো: তাহমিনুল ইসলাম
১৩	সংগ্রহকারী সত্তার পদবী	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)
১৪	সংগ্রহকারী সত্তার ঠিকানা	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
১৫	সংগ্রহকারী সত্তার ফোন নম্বর	০৮২১-৮৪০২০০
১৬	কোটেশন গ্রহণ, সংশোধন ও বাতিল করার ক্ষমতা এ কার্যালয় সংরক্ষণ করেন।	

  
২২.০৫.১৯

(গোলাম মুত্তাফা মুন্না)

সহকারী কমিশনার (আইসিটি)

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

ফোন-০৮২১-৮৪০০২২

ই-মেইল: divcomsylhetict@gmail.com


(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

স্মারক নম্বর ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.০৭.০২৮.১৮. ৬৬/১ (১৭)

তারিখ : ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
২২ মে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
- ২। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট।
- ৩। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), সিলেট বিভাগ, সিলেট।
- ৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
- ৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।
- ৬। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ, এস টি আর, বিটিসিএল, সিলেট।
- ৭। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট গণপূর্ত সার্কেল, সিলেট।
- ৮। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, সিলেট।
- ৯। উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিসার, সিলেট (বহল প্রচারের জন্য)।
- ১০। প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আঞ্চলিক কার্যালয়, উপশহর, সিলেট।
- ১১। কমিশনার মহোদয়ের গোপনীয় সহকারী (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১২। জনাব/মেসার্স/পরিবেশক .....
- ১৩। নোটিশ বোর্ড (এ কার্যালয়)



(গোলাম মুস্তাফা মুন্না)

সহকারী কমিশনার (আইসিটি)  
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

ফোন: ০৮২১-৮৪০০২২

ই-মেইল: divcomsylhetict@gmail.com

Technical Specification of the Goods

**Online UPS : 02 (Two) Units**

**Goods Name : Online UPS**

Brand		Internationally Reputed Brand
Model		To be Mentioned by the Tenderer
Country of Origin		To be Mentioned by the Tenderer
Country of Manufacture		To be Mentioned by the Tenderer
PHASE		1 phase in / 1 phase out
CAPACITY		<b>3000 VA / 2400 W</b>
<b>INPUT</b>		
Nominal Voltage		230 Vac
Voltage Range	Low Line Loss	110 VAC $\pm$ 3% at 50% Load 176 VAC $\pm$ 3% at 100% Load
	Low Line Comeback	120 VAC $\pm$ 3% at 50% Load 186 VAC $\pm$ 3% at 100% Load
	High Line Loss	280 VAC $\pm$ 3%
	High Line Comeback	270 VAC $\pm$ 3%
Frequency Range		40 Hz ~ 70 Hz
Power Factor		$\geq$ 0.99 @ 100% load
<b>OUTPUT</b>		
Nominal Voltage		208/220/230/240VAC
AC Voltage Regulation		$\pm$ 1%
Frequency Range (Synchronized Range)		46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz
Frequency Range (Batt. Mode)		50 Hz $\pm$ 0.1 Hz or 60 Hz $\pm$ 0.1 Hz
Current Crest Ratio		3:1 (max.)
Harmonic Distortion		$\leq$ 3 % THD (Linear Load), $\leq$ 7 % THD (Non-linear Load)
Transfer Time	Bypass to Inverter (Line mode)	Zero
	Inverter to Bypass (Line mode)	4 ms (Typical)
Waveform (Batt. Mode)		Pure Sinewave
<b>BATTERY</b>		
Standard Run Model	Battery Type	SMF, 12V/ 7.2-7.5
	Numbers	6/8
	Typical Recharge Time	4 hours recover to 90% capacity
	Charging Current (max.)	1.0A
	Charging Voltage	82.1 VDC $\pm$ 1%
<b>INDICATORS</b>		

LCD Panel		UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions
<b>ALARM</b>		
Battery Mode		Sounding every 4 seconds
Low Battery		Sounding every second
Overload		Sounding twice every second
Fault		Continuously sounding
<b>PHYSICAL</b>		
Standard Run Model	Dimension, D x W x H (mm)	421 x 190 x 318
	Net Weight (kgs)	27.6
Installation Type		Tower
<b>ENVIRONMENT</b>		
Operation Humidity and Temperature		20-90 % RH @ 0- 45°C (non-condensing)
Noise Level		Less than 50dBA @ 1 Meter
<b>MANAGEMENT</b>		
Smart RS-232/USB		Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC

*GMA*  
22-05-19

(গোলাম মুস্তাফা মুন্না)  
সহকারী কমিশনার (আইসিটি)  
ফোন: ০৮২১-৮৪০০২২  
ফ্যাক্স: ০৮২১-৮৪০০২৬